



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0159.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory ANDE: BASIC+ AND-(09/12/18/24/FA+); QUANTUM PRO AND-Q(12/18/PRO); QUANTUM AND-Q(09/12/18/24/HB)

Zawierający / containing: ABS, stal, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji, regulacji temperatury i osuszania powietrza w pomieszczeniach budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych), przemysłowych (m.in. branży spożywczej)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta, w tym filtrów opcjonalnych. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

AUX Air Conditioner CO., LTD
315191 JiangShan Town
NO.1166 North MingGuang Road, Ningbo, Zhejiang, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.
32-085 Modlnica
ul. Częstochowska 26




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.05.16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.05.16 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 maja 2024

The date of issue of the certificate: 16th May 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB